

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.АД67.В.00592/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕФФЕРТ ПРОДАКШН" (ООО "МЕФФЕРТ ПРОДАКШН").
Место нахождения (адрес юридического лица): 142407, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, Г. НОГИНСК, ТЕР. НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, Д. 14. Адрес места осуществления деятельности: 142407, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, Г. НОГИНСК, ТЕР. НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, Д. 14.
Основной государственный регистрационный номер: 1065012026243. ИНН: 5012035977.
Телефон: +7 (495) 221-66-66. Адрес электронной почты: roman.v@meffert.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕФФЕРТ ПРОДАКШН" (ООО "МЕФФЕРТ ПРОДАКШН").
Место нахождения (адрес юридического лица): 142407, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, Г. НОГИНСК, ТЕР. НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, Д. 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142407, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, Г. НОГИНСК, ТЕР. НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, Д. 14.
Основной государственный регистрационный номер: 1065012026243. ИНН: 5012035977.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия для внутренней отделки помещений из красок водно-дисперсионный на акриловой основе, плотностью 1,42 г/см³, расход на один слой 9-12 м²/л, толщина сухого слоя 150-200 мкм, марки Dufa Trend Farbe, выпускаемых по техническим условиям ТУ 2316-005-13357755-2005 с изм. № 1 "Краски цветные водно-дисперсионные".

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4205/М-24 от 04.09.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
акта анализа состояния производства № БЦ123-211.24-01 от 02.08.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (аттестат аккредитации RA.RU.10АД67),
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: краски хранят в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. Срок годности – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.09.2024 г. по 04.09.2029 г.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сметанин Максим Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00592/24


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)




Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))